



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-4715CU0120

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Produktart <i>product category</i>	Durchflussmessgeräte: Wasserzähler (4715)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kapsel-Wasserzähler mit Montageblock für Unterputzmontage
Modell <i>model</i>	Montageblock (MONO/DUO)
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: WZ 004/18 vom 18.04.2019 (TZW) UBA-Leitlinie: K-294165-18-Ko/st vom 29.01.2018 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-294055e-18-St/to vom 25.01.2018 (WHY) UBA-Leitlinie: K-294166-18-Ko/st vom 29.01.2018 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-294054e-18-SI/Krü vom 25.01.2018 (WHY) UBA-Leitlinie: KA 0291/16 vom 04.10.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 421 (01.05.2009) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	18.04.2024 / 16-0356-WNE

02.07.2019 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
MONO	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20 Volumendurchfluss: Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) m³/h	Anschluss: Innengewinde 3/4"
DUO	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20 Volumendurchfluss: Q3= 2,5 (Qn = 1,5) m³/h	Anschluss: Innengewinde 3/4"

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Werkstoffe: Rotguss, Gussmessing, Pressmessing



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-4715CU0120

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Distributor <i>Vertreiber</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Product Category <i>Produktart</i>	flow meters: water flowmeters (4715)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	capsule water meter with installation block for concealed installation
Model <i>Modell</i>	Montageblock (MONO/DUO)
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: WZ 004/18 from 18.04.2019 (TZW) UBA-Guideline: K-294165-18-Ko/st from 29.01.2018 (WHY) hygienic testing: W-294055e-18-St/to from 25.01.2018 (WHY) UBA-Guideline: K-294166-18-Ko/st from 29.01.2018 (WHY) hygienic testing: W-294054e-18-SI/Krü from 25.01.2018 (WHY) UBA-Guideline: KA 0291/16 from 04.10.2016 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 421 (01.05.2009) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	18.04.2024 / 16-0356-WNE

02.07.2019 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
MONO	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 20 flow capacity: Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) m³/h	connection: internal thread 3/4"
DUO	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 20 flow capacity: Q3 = 2,5 (Qn = 1,5) m³/h	connection: internal thread 3/4"

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

materials: red brass, cast brass, pressed brass